

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Spisová zn.:

OZP/2003/19-5

OZP/2003/19/DI

Doporučeně/DS

dle rozdělovníku

Oprávněná úřední osoba:

Telefon.:

E-mail:

Bc. Ludmila Dlapová

572 805 268

ludmila.dlapova@ub.cz

Vyhotoveno dne:

Vypraveno dne:

2020-01-08

2020-01-09

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a žadateli, kterým je

obec Hostětín, IČO 00542296, Hostětín 75, 687 71 Hostětín,
kterou zastupuje Ing. Libor Teplý, nar. 07.07.1985, Krymská 559, 460 06 Liberec
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle § 15 vodního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla:

„Stavební úprava ČOV Hostětín“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 323/2 (ostatní plocha), parc. č. 325/2 (ostatní plocha), parc. č. 326/1 (ostatní plocha), parc. č. 346 (orná půda), parc. č. 347 (ostatní plocha) v katastrálním území Hostětín.

Stavba obsahuje:

- Mechanické předčištění I. stupeň – stávající česle s lapákem písku budou nahrazeny horizontálním žlabovým lapákem;
- Mechanické předčištění II. stupeň – stávající kombinovaná nádrž bude stavebně upravena na vícekomorový biologický septik o 8 komorách s užitečným objemem 125 m³, který zajistí mechanické i biologické předčištění.
- Mechanicko biologické čištění bude zajištěno vertikálně pulzně skráceným kořenovým filtrem (VKF). Hlavním způsobem čištění je filtrace v aerobních i anaerobních podmínkách přes pevný nosič (písek) s biofilmem, který zajistí odbourání organických parametrů BSK₅, CHSK_{cr}, NL i N-NH₄ díky dostatečné nitrifikaci. Celý systém je doplněn o recirkulaci, která umožní intenzifikaci čistícího procesu. Celkový užitečný objem filtru bude 840 m³.

• **Adresa:** Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, **fax:** 572 805 112

• **Bankovní spojení: příjmy:** 19-721721/0100, KB, a. s., **výdaje:** 4204852/0800, ČS, a. s., **IČ:** 00291463

• **Úřední hodiny:** pondělí a středa 08:00–17:00, **elektronická podatelna:** podatelna@ub.cz, **datová schránka:** e3kbzf6

- Biologické dočištění – stávající biologický rybník bude upraven na mokřadní retenční nádrž s podpovrchovým prouděním filtrační částí kameniva. Do retenční mokřadní nádrže o objemu 918 m³ budou přitékat jak předčištěné vody z ČOV (VKF), tak veškeré odlehčené dešťové vody ze stávajícího HKF. Regulovaný odtok z nádrže je určen na 5 l/s a tento bude přes čerpací jímku recirkulován do pulzní šachty a VKF.
 - Odstraňování fosforu – bude umístěno za dočištěním z retenční mokřadní nádrže před výtokem do vodního toku. Odstraňování bude probíhat srážením a následnou sedimentací. Dávkování srážedla fosforu bude přiváděno do měrné šachty, kde množství bude na základě aktuálního měřeného průtoku.
 - Dešťová voda – odlehčení HKF – z odlehčovací komory voda oteče do sedimentační jímky, kde se zachytí hrubé nečistoty. Na základě požadavku Povodí Moravy, s.p., budou takto odlehčené dešťové vody přesměrovány do stávajícího filtru HKF. Při větším přítoku a naplnění celkové retenční kapacity 325 m³ bude voda odtékat bezpečnostním přelivem soustavou šachet do retenční mokřadní nádrže. Stávající odtok z odlehčovací stoky bude zaslepen a odstraněn z koryta vodního toku.
- Další podrobnosti jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace pro vodoprávní řízení.*

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. ČOV bude umístěna, tak jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:250.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, která je podkladem tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
 2. Při stavbě budou dodrženy technické požadavky stanovené vyhláškou č. 590/2002 Sb., v platném znění, o technických požadavcích pro vodní díla a vyhláškou č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
 3. Před zahájením stavby je nutno, aby stavebník prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytyčení a při stavbě postupoval tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při křížení či souběhu sítí nutno dodržet ČSN 73 6005.
 4. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka v souladu s požadavky Správy CHKO Bílé Karpaty a ZPF, OŽP MěÚ Uherský Brod.
 5. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v současném znění.
 6. Srážení fosforu nutno provádět solemi hliníku, do sedimentační jímky nutno osadit česlový koš, vzrostlou biomasu pravidelně kosit a odvážet mimo koryto vodního toku, odtěžený sediment zabezpečit proti úniku do vod povrchových, tak aby nebyla zhoršena kvalita vod ve vodárenské nádrži Kolelač sloužící k pitným účelům.
 7. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
 8. Stavba bude dokončena v termínu do **31.12.2020**.
 9. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Návrh na vydání kolaudačního souhlasu je nutno podat ke zdejšímu vodoprávnímu úřadu spolu s předepsanými doklady (zápis o předání a převzetí stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, provozní a havarijní řád ČOV, doklad o provedení těsnostních zkoušek instalovaných zařízení, certifikáty k použitým výrobkům a materiálům aj.).
- II. podle ustanovení § 8 odst.1 písm. c) a podle § 38 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v současném znění, se v hydrologickém pořadí 4-13-01-0871-00, hydrogeologický rajón 3222, Zlínský kraj,

povoluje

vypouštění odpadních vod do vod povrchových po předchozím předčištění v intenzifikované obecní ČOV na pozemcích parc. č. 346, 347, 326/1, 325/2, 323/2 v k.ú. Hostětín zaústěných stávající kanalizací výustním objektem do VVT Kolelač dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 416/2010 Sb., v platném znění takto:

• **Čistírna odpadních vod pro 300 EO**

Množství			
Průtok	prům. 1,56 l/s	max. 2,34 l/s	6.075 m ³ /měs 72.900 m ³ /rok
Kvalita	„m“ - maximál.koncentrace	„p“ -přípustné koncentrace	množ. znečištění
CHSK _{Cr}	150 mg/l	100 mg/l	2,46 t/rok
BSK ₅	40 mg/l	25 mg/l	0,62 t/rok
NL	40 mg/l	25 mg/l	0,62 t/rok
N-NH ₄ ⁺	30 mg/l	15 mg/l	0,37 t/rok
P _{celk.}	2 mg/l	1 mg/l	0,25 t/rok

Stanoví podmínky pro vypouštění odpadních vod (§ 9 vodního zákona):

1. Platnost povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod se stanovuje do 31. 12. 2024.
2. Odběry vzorků vypouštěné odpadní vody budou prováděny 4 x ročně formou dvouhodinového směsného vzorku získaného sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15-ti minut v době největší produkce odpadních vod (dle nařízení vlády č. 416/2010 Sb., v platném znění). Vzorky budou odebírány z výústního objektu kanalizace do vodního toku.
3. Rozbory vzorků odpadní vody s vyhodnocením ukazatelů CHSK_{cr}, BSK₅, NL, N-NH₄⁺ a P_{celk.} bude provádět oprávněná laboratoř dle platných předpisů.
4. Objem vypouštěných odpadních vod bude měřen v měrné šachtě Parshallovým žlabem velikosti P2.
5. Kopie protokolů o rozbořech odpadní vody bude provozovatel ČOV zasílat 1 x ročně vodoprávnímu úřadu a budou k dispozici pro kontrolní orgány i u provozovatele.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71 Hostětín

Odůvodnění:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod obdržel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vzhledem k tomu, že k žádosti nebyly předloženy všechny potřebné podklady, vyzval vodoprávní úřad žadatele o jejich doplnění a odstranění nedostatků v podané žádosti a řízení přerušil.

Po doplnění scházejících podkladů vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území z předcházejícího jednání a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Protože projektant doplnil a upravil projektovou dokumentaci revizí 05/2019 a tuto nepředložil k vyjádření správci toku Povodí Moravy, s.p., Brno, obdržel vodoprávní úřad od správce toku k vodoprávnímu řízení nesouhlasné stanovisko s předloženým záměrem ze dne 13.11.2019.

Z tohoto důvodu vodoprávní úřad nařídil ústní jednání v předmětné záležitosti na 09.12.2019, kde předložil účastníkům jednání doplněnou a upravenou dokumentaci z 05/2019 a s tou je seznámil. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že obec Hostětín připraví v několika etapách řešení pro oddělení balastních vod ze stávající kanalizace a tento návrh předloží nejpozději do 03/2020 vodoprávnímu úřadu i Povodí Moravy, s.p., Brno.

Vzhledem k tomu, že správce toku Povodí Moravy, s.p., Brno, ve svém písemném stanovisku ze dne 12.12.2019 vnesl další požadavky, projektant tyto zapracoval do dodatku dokumentace 12/2019 a zaslal jej i správci toku. Vodoprávní úřad pak zapracoval tyto podmínky ve výroku rozhodnutí pro provedení stavby.

Účastníky společného řízení stanovil vodoprávní úřad podle § 94k stavebního zákona. Účastníkem společného řízení je stavebník, který je současně vlastníkem pozemku, obec, na jejímž území má být

požadovaný stavební záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

Projektovou dokumentaci stavebních úprav ČOV Hostětín vypracoval a za ni zodpovídá Ing. Michal Douša – JAMI PROJEKT, Tovární 1264/6, Praha 7 (ČKAIT 0011636) v 10/2018, revize 05/2019 a dodatek 12/2019.

V řízení byly předloženy potřebné doklady prokazující vlastnická práva nebo práva založená souhlasem vlastníků pozemků s provedením stavby, kladná vyjádření vlastníků technické a dopravní infrastruktury, správce vodního toku. Jejich požadavky, týkající se již vlastního provádění stavby byly zapracovány do projektové dokumentace a do podmínek společného povolení pro provedení stavby.

Odpovědnost a povinnost osob při provádění stavby vyplývají zejména ze speciálních zákonů, občanského zákoníku č. 88/2012 Sb. a také ze stavebního zákona (§ 152 až § 157). Stanoviska dotčených orgánů jsou kladná, jejich požadavky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vzhledem k tomu, že předčištěné odpadní vody z obecní ČOV jsou zaústěny do VVT Kolelač, kdy mají značný vliv na špatnou kvalitu a znečištění vodárenské nádrže Kolelač sloužící k pitným účelům, stanovil vodoprávní úřad přísnější limity pro vypouštění odpadních vod, než jaké dovoluje platná legislativa.

Stanoviska sdělili:

- Povodí Moravy, s.p., Brno dne 21.02.2019, 15.04.2019, 13.11.2019 a 12.12.2019;
- E.ON Česká republika, s.r.o., dne 28.01.2019 a 29.01.2019;
- Správa CHKO Bílé Karpaty dne 28.06.2019 čj. 00145/BK/19;
- Hasičský záchranný sbor ZK dne 12.02.2019;
- Krajská hygienická stanice ZK dne 01.02.2019;
- Městský úřad Uherský Brod, OŽP dne 09.12.2019.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Irena Hastíková, Nádražní 1416, 765 02 Otrokovice

Jiřina Kundratová, Luční 1169, 765 02 Otrokovice

Pavel Nakládal, Strojářů 1613, 688 01 Uherský Brod

Ing. Jana Turčanová, 3086/3 Beniaková, 84105 Bratislava, Slovenská republika

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151, 370 01 České Budějovice

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932, 602 00 Brno

Orientační určení výustního objektu X:507755 Y:1185596.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně podáním učiněným u Odboru životního prostředí Městského úřadu Uherský Brod podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Petr Vozár
Vedoucí Odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Rozdělovník:

účastníci (dodejky)

Ing. Libor Teplý, IDDS: 5jm3py5 – zmocněnec žadatele
obec Hostětín, IDDS: 9xpbmyr
Irena Hastíková, Nádražní č.p. 1416, 765 02 Otrokovice 2
Jiřina Kundratová, Luční č.p. 1169, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice 2
Pavel Nakládal, Strojářů č.p. 1613, 688 01 Uherský Brod 1
Ing. Jana Turčanová, Beniakova 3086/3, Karlova Ves, 84105 Bratislava, Slovenská republika
E.ON Distribuce, a. s., IDDS: nf5dxbu
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw

dotčené orgány státní správy (na vědomí)

Městský úřad Uherský Brod, Odbor ŽP, OH, ZPF, Masarykovo nám. č.p. 100, 688 01 Uherský Brod 1
Správa CHKO Bílé Karpaty, IDDS: dkkdkdj